

Наименование параметра	Количество поданных заявок	Количество исполненных заявок	Количество заявок с решением об отказе в подключении	Причины отказа в подключении	Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе:.,
					Гкал/час
					9,29
ЦСТ Блочно-модульная котельная 6Мвт ул Леднева, 47Г	0	0	0		2,3
ЦСТ котельная №1, ул. Школьная, д.7	0	0	0		0
ЦСТ котельная №2, ул. Гладышева	0	0	0		0,16
ЦСТ котельная №3, ул. Ленина, д.54	0	0	0		0,62
ЦСТ котельная №4, ул. Луначарского, д.28	0	0	0		0,55
ЦСТ котельная №5, ул. Клары Цеткин, д.25	0	0	0		1,31
ЦСТ котельная №7, ул. Свободы, д.40	0	0	0		0,52
ЦСТ котельная №9, ул. Советская, д.7	0	0	0		0,2
ЦСТ котельная №10, ул. Ленина, д.1	0	0	0		1,05
ЦСТ котельная №12, ул. Леднева, д.20а	0	0	0		0,11
ЦСТ котельная №15, пл. Революции, д.23а	0	0	0		0,12
ЦСТ котельная №16, ул. Леднева, д.1	0	0	0		0,26
ЦСТ котельная №17, ул. Свободы, д.14-16	0	0	0		0,22
ЦСТ котельная №18, ул. Луначарского, д.39	0	0	0		0,03
ЦСТ котельная №22, ул. Окружная, д.11	0	0	0		0,56
ЦСТ котельная №20, ул. Луначарского, д.63	0	0	0		1,02
ЦСТ котельная №27, ул. Фестивальная, д.1	0	0	0		0,26
ЦСТ котельная №30, ул. Металлистов	0	0	0		0