

Межрайонной прокуратурой приняты меры к устранению нарушений в сфере электроэнергетики

Галичской межрайонной прокуратурой в текущем году проведена проверка исполнения законодательства в сфере электроэнергетики в деятельности электросетевой организации.

В ходе выборочной проверки объектов электросетевого хозяйства установлено, что в деятельности электросетевой организации не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования, а именно не произведена замена отдельных поврежденных элементов воздушных линий (стоек опор, имеющих сколы и трещины).

Выявленные нарушения не позволяют обеспечить надежность электроэнергетических систем, надежность и безопасность объектов электроэнергетики, что создает угрозу причинения материального ущерба, причинение вреда жизни и здоровью людей, нарушает принципы функционирования энергетической системы РФ.

По выявленным нарушениям директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Реальное устранения нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.